

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,

зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по  
принявших декларацию о соответствии

Юрьев-Польскому району Владимирской области 20 сентября 2002 г., №1023301252732

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя  
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Набережная 80

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

тел./факсы (09246) 2-26-98, 2-21-20, E-mail info@ypps.ru

в лице Генерального директора Макеева Н.В.

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что конверторы унифицированные вольтодобавочные КУВ 12/100х2-2 в каркасе

наименование, тип, марка средств связи

соответствуют требованиям РД 45.063-99 "Установки питания и оборудование, входящее в их состав  
обозначение требований

для Взаимовязанной сети связи России. Технические требования"

с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажут дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети связи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание конверторов унифицированных вольтодобавочных  
КУВ 12/100х2-2 в каркасе

## 2.1. Назначение

Конверторы унифицированные вольтодобавочные КУВ 12/100х2-2 в каркасе предназначены для поддержания в заданных пределах выходного напряжения электропитающей установки аппаратуры связи различного назначения.

## 2.2. Комплектность

В комплект поставки конверторов унифицированных вольтодобавочных КУВ 12/100х2-2 в каркасе входят:

- КУВ 12/100х2-2;
- эксплуатационная документация;
- комплект запасных частей.

## 2.3. Выполняемые функции

- включение конверторов в работу при понижении установленного напряжения ниже допустимой величины;
- выключение конверторов при повышении установленного напряжения выше допустимой величины;
- ограничение выходного тока конверторов;
- защитное выключение и сигнализация при перегорании предохранителей и неисправности конверторов.

## 2.4. Электрические характеристики

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • номинальное напряжение на нагрузке  | 60 В                |
| • диапазон входного напряжения  | 48-66 В             |
| • диапазон выходного напряжения   | 1-12 В              |
| • максимальный выходной ток   | 200 А               |
| • максимальная выходная мощность  | 2400 Вт             |
| • установившееся отклонение выходного напряжения                                      | $\leq \pm 2 \%$     |
| • напряжение пульсаций на входе и выходе конвертора:<br>по психометрическому значению | $\leq 2 \text{ мВ}$ |



в диапазоне частот:

до 300 Гц

от 300 Гц до 150 кГц

≤ 50 мВ

≤ 7 мВ

КУВ 12/100-2

2 шт.

соответствует Нормам 8-95

- тип конвертора, размещенных в каркасе
- количество конверторов в каркасе
- напряжение радиопомех

**2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения**

- условия эксплуатации группа УХЛ, категория 4.2 по ГОСТ 15150
- хранение условия хранения 1, по ГОСТ 15150
- транспортирование условия хранения 5, по ГОСТ 15150
- способы размещения раздел 12, ВСН 332
- габаритные размеры 900x600x700мм
- масса, не более 84 кг

**2.6. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем**

В конверторах унифицированных вольтодобавочных КУВ 12/100x2-2 в каркасе отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

**3. Декларация принята на основании протокола испытаний 59/ИЦ-05 от 17.06.2005 г., проведенных сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)**

**Испытательным центром усилительных устройств и электропитания систем связи ОАО "ЦКБ-связь"** и об измерениях, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух листах

4. Дата принятия декларации 27.06.2005  
число, месяц, год

Декларация действительна до 27.06.2010  
число, месяц, год

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № Д-9-0883  
от 07 июля 2005 г.



Генеральный директор  
ОАО "Юрьев-Польский  
завод "Промсвязь"  
Подпись  
руководителя организации или  
индивидуального предпринимателя,  
подавшего декларацию

Н.В. Макеев  
И.О. Фамилия

**5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи**

М.П.

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи  
Подпись  
уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова  
И.О. Фамилия