

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,

зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по
принявших декларацию о соответствии

Юрьев-Польскому району Владимирской области 20 сентября 2002 г. №1023301252732

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Набережная 80

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

тел./факсы (49246) 2-26-98, 2-21-20, E-mail info@yps.ru

в лице Генерального директора Макеева Н.В.

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что устройство электропитания УЭП 12/12

наименование, тип, марка средств связи

соответствует "Правилам применения оборудования электропитания средств связи",

обозначение требований

утвержденным приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован

с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту Правила), раздел III

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание устройства электропитания УЭП 12/12

2.1. Назначение

Устройство электропитания УЭП 12/12 предназначено для электропитания средств связи постоянным током номинального напряжения 12 В.

2.2. Комплектность

В комплект поставки устройства электропитания УЭП 12/12 входят:

- устройство электропитания УЭП 12/12;
- эксплуатационная документация.

2.3. Выполняемые функции

- электропитание средств связи с одновременным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи;
- электропитание средств связи без аккумуляторной батареи;
- параллельная работа выпрямителей, входящих в состав устройства;
- селективное отключение любого выпрямителя, входящего в устройство, при повышении его выходного напряжения выше допустимого значения;
- выключение выпрямителей при отклонении напряжения сети переменного тока за допустимые пределы и автоматическое включение их в работу при восстановлении параметров сети переменного тока;
- защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда;
- защита от токовых перегрузок;
- местная и дистанционная сигнализация о нормальном и аварийном состоянии устройства.

2.4. Электрические характеристики

- | | |
|---|--------------|
| • входное напряжение устройства | 380/220 В |
| • входное напряжение выпрямителя | 176-264 В |
| • частота | 47,5-52,5 Гц |
| • номинальное выходное напряжение | 12 В |
| • максимальный выходной ток | 12 А |
| • максимальная выходная мощность | •168 Вт |
| • тип выпрямителя, входящего в устройство | ВВВ 12/4-2 |
| • максимальное количество выпрямителей в устройстве | 3 шт. |



- пульсации выходного напряжения согласно приложения 3 к Правилам (пп. 3-5 таблицы П.3.1)
- установившееся отклонение выходного напряжения, не более $\pm 2,0\%$
- переходное отклонение выходного напряжения, не более $\pm 20\%$ на время не более 100 мс
- радиопомехи и напряженность поля радиопомех согласно приложения 4 к Правилам (П.4.1.1-П.4.1.3)

2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- условия эксплуатации и способы размещения согласно эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки
- климатические и механические требования согласно приложения 7 к Правилам (п. 7.1.1)
- габаритные размеры, не более 444x370x81,5 мм
- масса, не более 8 кг

2.6. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В устройстве электропитания УЭП 12/12 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 8/ИЛ-07 от 05.06.2007 г., проведенных сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательной лабораторией ООО "ЦСЛ"

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 08.06.2007
число, месяц, год

Декларация действительна до 08.06.2012
число, месяц, год



Генеральный директор
ОАО Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

Н.В. Макеев

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова

